

Wir / We **Hans Turck GmbH & Co. KG**
 Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

excom N-System / excom N-system

bestehend aus / consisting of:

MT24-N, MT16-N, MT08-N, PSM24-N.1, GDP-N/FW2.3, GEN-N, DI40-N, DI80-N, DO40-N, DO80-N, DO60R-N, DM80-N, AI43-N, AIH401-N, AOH401-N, TI401-N, TI41-N, DF20-N, AI411-N

Ex-Kennzeichnung N-System/ Ex-marking N-system:

Gas / gas  II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc

auf die in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien und den Anforderungen der folgenden UK- Statutory Instruments durch Einhaltung der folgenden harmonisierten / designierten Normen genügen:

to which this declaration refers in the version placed on the market by us, are in conformity with the requirements of the following EU Directives and the requirements of the following UK Statutory Instruments by compliance with the following harmonized/designated standards:

Richtlinie / Directive EMC EMC SI* and part. sign. changes** EN 61326-1:2013	2014 / 30 / EU SI 2016/1091	26. Feb. 2014
Richtlinie / Directive ATEX ATEX SI* and part. sign. changes** EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-7:2015 / A1:2018	2014 / 34 / EU SI 2016/1107	26. Feb. 2014 EN 60079-15:2019
Richtlinie / Directive RoHS RoHS SI* and part. sign. changes EN IEC 63000:2018	2011 / 65 / EU SI 2012/3032	08. Jun. 2011 and SI 2019/188

*: SI = Statutory Instrument

**: SI 2019/696, SI 2020/1460

Weitere Normen, Bemerkungen / additional standards, remarks:

Eine Übersicht der Ex-Kennzeichnung der einzelnen Module befindet im Anhang zur Konformitätsbewertung.

An overview of the individual modules along with the associated Ex marking can be found in the appendix to the Conformity Assessment.

Die aufgeführten benannten Stellen haben die Konformitätsbewertung durchgeführt und Zertifikate ausgestellt:
The Notified Bodies listed here have carried out the conformity assessment and issued certificates:

Baumusterprüfbescheinigung / type examination certificate: TÜV 21 ATEX 8643 X

ausgestellt von / issued by: **TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Kenn-Nr. / ID no.: 0035**
 Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany

Mülheim, den 23.06.2023



i.V. O. Barabas, Zulassungsbeauftragter /
Certification Representative

Ort und Datum der Ausstellung /
Place and date of issue

Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /
Name, function and signature of authorized person

Übersicht N-System-Komponenten und Ex-Kennzeichnung / Overview N-system parts and Ex marking

Ident-No	Komponente/ Part	Ex-Kennzeichnung/ Ex-Marking
9100683	MT24-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
9100686	MT16-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
9100689	MT08-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
100026211	PSM24-N.1	Ex II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
6884277	GDP-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
100000129	GEN-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
6884213	DI40-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
6884273	DI80-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
6884214	DO40-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
6884274	DO80-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
6884196	DO60R-N	Ex II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
6884211	DM80-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
6884217	AI43-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
6884269	AIH401-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
6884270	AOH401-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
100028779	TI401-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
6884223	TI41-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
6884212	DF20-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
100052348	AI411-N	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc